



## Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)

[www.iccastellucchio.edu.it](http://www.iccastellucchio.edu.it)

Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia - tel. +39 0376 437 003

[mnmc82700x@istruzione.it](mailto:mnmc82700x@istruzione.it) (PEO) [mnmc82700x@pec.istruzione.it](mailto:mnmc82700x@pec.istruzione.it) (PEC)

CM mnmc82700x - CF 93034860200

### Documenti

- [Incarico RSPP anno 2017](#)
- [Corso aggiornamento antincendio](#)
- [Corsi di formazione sicurezza](#)

### Documento di valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici

- [Calendario dei controlli](#)

### Piani emergenza dei plessi

#### **Scuole dell'infanzia**

- [Castellucchio](#)
- [Rivalta sul Mincio](#)
- [Rodigo](#)
- [Sarginesco](#)

#### **Scuole primarie**

- [Castellucchio](#)
- [Rivalta sul Mincio](#)
- [Rodigo](#)

#### **Scuole secondarie di primo grado**

- [Castellucchio](#)
- [Rodigo](#)

### Preposti alla sicurezza

<b>Incaricato</b>	<b>Plesso</b>
<b>Secchi Raffaella</b>	NO sede

#### **Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:**

- controllare e valutare i rischi relativi a strutture e arredi scolastici del plesso
- promuovere la didattica della sicurezza rivolta agli allievi
- fornire ai nuovi Colleghi le indicazioni basilari sulla sicurezza nel plesso

**Dallo svolgimento dell'incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati:**

- comunicare alle autorità competenti eventuali situazioni di emergenza
- favorire la presa di coscienza degli alunni e del personale adulto sull'importanza di un ambiente scolastico protetto e quindi tranquillo e sereno.

Domande e risposte

## **Domande e risposte**

### **Modulo Segnalazione mensile**

#### **A - Antincendio**

##### **A3 - Sorveglianza delle porte tagliafuoco**

Che cosa s'intende per "sorveglianza"? Se s'intende il controllo della possibilità di aprirle senza difficoltà, questa informazione è contenuta nel quesito successivo.

##### **VARINI**

Le porte tagliafuoco NON sono le porte d'uscita d'emergenza di cui al punto A4 le porte tagliafuoco se ci sono sono pesantissime porte in metallo che per la loro pericolosità necessitano di sorveglianza.

##### **RSPP**

In pratica il controllo da fare è assicurarsi che le porte tagliafuoco del tipo "sempre chiusa" siano effettivamente mantenute sempre chiuse mentre quelle collegate alle elettrocalamite e quindi del tipo "sempre aperta" siano collegate alle elettrocalamite

---

**A4 - Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato)**

**A4 - Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico)**

Significa che quotidianamente ci si accerta che si possano aprire agevolmente?

##### **VARINI**

Esatto

---

#### **A5 - Facile accessibilità: della centralina dell'impianto di rilevazione incendi**

Non so se esiste tale centralina nel mio plesso e nessuno mi ha saputo fornire questa informazione

#### **RSPP**

Come indicato nel vostro Documento Valutazione Rischi pag. 26 para. 7.7. avete qualche rilevatore di incendio ma non è stata trovata nell'ultimo sopralluogo alcuna centralina dell'impianto di rilevazione incendi.

---

#### **A5 - Facile accessibilità: delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso**

Per accedere al nostro cortile occorre passare per uno dei due cancelli, entrambi normalmente chiusi a chiave. Ma in caso di emergenza, mentre si chiamano i soccorsi, qualcuno può andare ad aprirli, è sufficiente per affermare che vi è una facile accessibilità??

#### **RSPP**

SI è necessario che durante le prove di evacuazione uno dei collaboratori scolastici provveda all'apertura del cancello più comodo per il possibile ingresso dei mezzi di soccorso esterni

---

#### **A5 - Facile accessibilità: del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza)**

Dall'interno nessun problema, dall'esterno si consideri la riflessione al punto precedente

#### **VARINI**

Il punto di raccolta riguarda le persone che stanno all'interno. Nella precedente riflessione si trattava di ingresso dei mezzi di soccorso.

---

#### **A5 - Facile accessibilità: dei punti di prelievo dell'acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve)**

dall'esterno si consideri la riflessione ai punti precedenti

#### **RSPP**

Se arrivano i VVF hanno bisogno di potersi collegare all'idrante UNI70 con attacco motopompa VVFF che avete in cortile. Bisogna sempre garantire una facile accessibilità a questo idrante

---

#### **A7 - Sorveglianza degli estintori**

anche qui, che cosa s'intende per "sorveglianza"? E' il controllo che siano

avvenuti gli interventi previsti da parte del Comune? E? la verifica che sia possibile raggiungerli e staccarli dalla loro sede agevolmente?

### **RSPP**

Dovete sorvegliare sulla presenza degli estintori in corrispondenza dei cartelli affissi, della non manomissione degli stessi (non deve essere rotta la fascetta di plastica attaccata all'erogatore), della corretta pressione (la lancetta sul manometro deve essere sul verde), che la manutenzione semestrale non sia scaduta (data di ultimo controllo punzonata sul cartellino di controllo attaccato all'estintore).

---

### **A8 - Sorveglianza dell'impianto di rivelazione incendi**

Che cosa s'intende per ?impianto rivelazione incendi?? Non so se esiste nel nostro edificio.

### **RSPP**

Vedere Documento Valutazione Rischi pag. 26 para. 7.7

---

### **A9 - Sorveglianza di naspi e idranti**

che cosa s'intende per ?sorveglianza?? Che siano in perfetto stato ed efficienti?

### **RSPP**

Come per gli estintori devono essere accessibili facilmente, con la lastra safe-crash non rotta, con la manutenzione semestrale non scaduta (come per estintori)

---

### **A11 - Sorveglianza impianto di spegnimento a gas**

Che cosa s'intende?

### **RSPP**

Non vi riguarda perché non avete questo genere di impianto

---

## **B - Impianto elettrico**

### **B1 - Efficienza degli interruttori differenziali\*(tasto di prova ? intervento dell'interruttore) Secondo indicazioni del costruttore (mensile in mancanza di indicazioni)**

Che cosa devo fare concretamente? Interpellare un elettricista e verificare con lui se funzionano a dovere i tasti citati?

### **RSPP**

Basta schiacciare il tasto ?T? (Test) presente a fianco degli interruttori sui quadri

elettrici per verificare che funzionino

---

**C7 - Buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci delle altalene, viti ecc?)**

aggiungere la dicitura ?non presente? nel menù a tendina, nel mio plesso non ce ne sono.

**VARINI**

aggiunta dicitura ?non presente?

---

**T11 - Controllo degli estintori da parte di tecnici esterni**

devo verificare che avvengano i controlli? Devono essere effettuati ogni sei mesi? Devo sollecitare se il controllo non avviene?

**RSPP**

Se durante la sorveglianza vi accorgete che la manutenzione semestrale è scaduta dovete segnalarlo al vostro Dirigente scolastico

---

**MODULO Segnalazione annuale**

**Questo modulo sarà da compilare alla fine dell' anno scolastico?**

**RSPP**

Può essere fatto alla fine o, meglio ancora, all'inizio anno scolastico

---

**Registro emergenza - Elenco delle ditte esterne e/o dei tecnici specializzati incaricati ai controlli**

**Questo modulo va compilato ogni volta che vengono eseguiti lavori di controllo e/o manutenzione di qualcosa o c'è una cadenza precisa in cui verificare lo stato di tutte le voci del modulo?**

**VARINI**

Deve compilare un modulo ogni volta che vengano effettuati i controlli da parte di ditte o di tecnici specializzati. In caso di più controlli fatti anche da soggetti diversi utilizzare UN solo modulo.

---

**Formazione**

**È sufficiente richiedere la lettura del piano di emergenza appeso in tutte le aule al personale nuovo, fornendo le informazioni necessarie relative alla sicurezza del plesso?**

**RSPP**

I nuovi assunti devono ricevere dell'I.C. di Castelluccio) copia del piano di emergenza e essere informati dal Referente sicurezza di plesso sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza esistenti nella scuola

**VARINI**

il piano di emergenza di ogni singolo plesso distribuito nella sola modalità digitale deve essere scaricato personalmente dai nuovi assunti dal sito web dell'Istituto Comprensivo di Castelluccio accedendo al seguente link.

---

12 dicembre 2017

Il direttore sga  
Mario Varini

Il RSPP  
ing. Veneziani Fabrizio

Inviato da mario.varini il Mar, 21/11/2017 - 12:32

---

Istituto Comprensivo di Castelluccio  
via Roma 3/a 46014 Castelluccio (MN) Italy CF 93034860200 CM MNIC82700X tel. +39 0376 437 003

URL: <https://www.iccastelluccio.edu.it/sezione-sicurezza>